


表1 試験結果



所見

$R_{n(1/3)}$  (JIS A 1419-1に規定する1/3オクターブバンド測定による  
 中心周波数 100 Hz ~ 2500 Hzの平均音響透過損失) は、12 dBである。

以下余白